



KERINGETŐ SZIVATTYÚK							
Jele	Db.	Gyártó	Típus	Fokozat	Térf. m ³ /h	Szállitm. m	Elektromos paraméterek
SZ001	1	WILO	YANOS PICO 25/1-8 ROW		0,822	1,3	P=0,04kW; 1x230V/50Hz, 0,44 A
SZ002	1	WILO	YANOS PICO 30/1-8 ROW		2,043	0,3	P=0,07kW; 1x230V/50Hz, 0,65 A

GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK			
Jele	Db.	Megnevezés	Kiírási szöveg
B.001	1	Kondenzációs fali gázkazán	BAXI LUNA PLATINUM 1.32 Kondenzációs fali fűtő gázkazán, beépített ford. szab. sziv. és 10 l táglási tart. Qn= 34,9-3,6 kW IPX5D M: 763x450x345
B.002	1	Biztonsági lefúvatószelep	FLAMCO Flopress A 1/2"x1/2" PSV= 3bar
B.003	1	Hidraulikus leválasztó	SINUS 80/50 1" BM hőszigeteléssel ellátott max 70 kW
B.004	1	Levegő leválasztó	FLAMCO Flamcovent 1" vízszintes elrendezés
B.005	1	Iszap leválasztó	FLAMCO Clean 1" vízszintes elrendezés
B.006	11	Beszabályzó szelep	TOUR ANDERSON STAD NA25 kv=2,72 előbeállítás 1,7 dP 3000 Pa V=0,27 m/sec
B.006	1	Beszabályzó szelep	TOUR ANDERSON STAD NA32 kv=12,9 előbeállítás 3,7 dP 3000 Pa V=0,74 m/sec
B.008	1	Fix töltetű táglási tartály	FLAMCO Flexcon P 35 membrános táglási tartály 35 l
B.010	1	Biztonsági lefúvató szelep	FLAMCO Flopress A 1/2"x1/2" PSV= 3bar
B.011	1	Melegvítároló 140 l	CONCEPT SGW(S)B zománcozott indirekt tároló 1 csőkígyóval levht. PUR szig. 140L

A tervlapok együtt kezelendők a műszaki leírással és a költségvetéssel, a méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Szoliter Kft.		
Hódmezővásárhely, Ferenc utca 18-20. Tel./fax: 62/222-485		
Építtető:	Mórahalmi Városi Önkormányzat	Kelt.: 2017.aug.
Építés helye:	Mórahalmi, Szentháromság tér 1.	Helyrajzi szám: 919
Munka megnevezése: ZÖLDSÉGFELDOLGOZÓ FŰTÉS SZERELÉS KIVITELI TERVE		
Rajz megnevezése:	FŰTÉSSZERELÉS	Méretarány: 1:50
Tervezők:		
Balla János 6800 Hódmezővásárhely Vörösmarty u. 1. tel: 30 / 3031-071 Engedélyszám: G- 06-0750		
Gf-4		