

Szent Erzsébet Mórakalmi Gyógyfürdő tartalékolási, eszközpótlási listája 2025.

Kutak búvárszivattyúinak státusza

Kút	A kútban jelenleg működő szivattyú és motor típusa	Tartalék szivattyú, motor
B-13 termálkút(panzió előtt)	LVS 300	Grundfos SP 30-3, MS 4000 motor, 5,5 kW
B-49 termálkút (tömrökény utca)	Grundfos SP 46-5, 7,5 kW motor	Grundfos SP 30-3, MS 4000 motor, 5,5 kW
B-20 (fürdő hidegvizes)	EMU K64, 5,5 kW motor	Grundfos SP 30-6, MS 4000 motor, 5,5 kW
B-23 (barmos tér hidegvizes)	EMU D14, 5,5 kW motor	EMU K64, 7 kW motor
Uzsoda hidegvizes	Grundfos SP 60-5, MS6000 motor, 9,2 kW	Grundfos SP 30-6, MS 4000 motor, 5,5 kW
B-40 (fürdő termálkút)	Grundfos SP 46-3, Grundfos MS6000 állandómágneses motor, 5,5 kW	Grundfos SP 30-3, MS 4000 motor, 5,5 kW
B-45 (hunyadi liget termálkút)	Grundfos SP 77-6, Grundfos MS6000 állandómágneses motor, 26 kW	Grundfos SP 95-4, Franklin Hi-Temp 90C motor, 22 kW
Norvég, K-43 termálkút	Grundfos SP 60-12, Franklin Hi-Temp 90C motor, 22 kW	Grundfos SP 77-5, Franklin Hi-Temp 90C motor, 18,5 kW

Tartalék szivattyú és motor listája:

Grundfos SP 30-3, MS 4000 motor, 5,5 kW	1 db
Grundfos SP 30-6, MS 4000 motor, 5,5 kW	1 db
Grundfos SP 77-5, Franklin Hi-Temp 90C motor, 18,5 kW	1 db
EMU K64, 7 kW motor	1 db
Grundfos 22 kW motor	1 db
Grundfos SP 95-4, Franklin Hi-Temp 90C motor, 22 kW	1 db

Tárolási helye:

Fürdő főépület emeleti gépház (307)
Fürdő főépület emeleti gépház (307)
Fürdő főépület emeleti gépház (307)
Fürdő főépület emeleti gépház (307)
Fürdő főépület emeleti gépház (307)
Fürdő főépület emeleti gépház (307)

Egyéb fürdő üzemelést érintő tartalék eszközök listája:

kutak karbantartására, tisztítására	DARI DBS 31-13 kompresszor	1 db
hálózati áramszünet esetén a fürdő, colosseum, elixír, gyógygyógyászat alapműködését biztosítja	AKSA AD 600 dízelmotoros áramfejlesztő	1 db
hálózati áramszünet esetén a B-45 kút alapműködését biztosítja	Cat DE110 GC dízelmotoros áramfejlesztő	1 db
B-40, B-45 kutakhoz tartalék kábel	NSSHÖU-J 0,6/1kV 4x25 mm ² – gumi szig. sodrott réz erű, ipari/bánya kábel (120 fm).	1 db
K-60, B-45 kutakhoz tartalék frekvenciaváltó	Schneider Electric ALTIVAR 30kW frekvenciaváltó	1 db

udvari 2-es raktár
kültéri fix telepítés - trafóház mellett
mobil kialakítás, hunyadi liget telephelyen tárolva
Fürdő főépület emeleti gépház (307)
Fürdő főépület emeleti raktár (309/C)